SCHEMA DE PRINCIPE SOUS-STATION

BRANCHEMENT | SOUS STATION

ARRIVEE VAPEUR

RETOUR CONDENSATS

BOUTEILLE HP

Pente

Pente

HP 4 bars

Vers puisard


Vers puisard

Vidange vers puisard


ARMOIRE ELECTRIQUE

Event de bâche vers extérieur

Collecteur eaux usées



SI PRECHAUFFAGE ECS



NOMENCLATURE MATERIEL BAELZ

1 – SONDE DE TEMPERATURE 24PT

2 – VANNE DE REGULATION 3 VOIES 335

3 – ECHANGEUR A PLAQUES B35H–40

LEGENDE

VANNE D'ISOLEMENT

CLAPET ANTI– RETOUR

SOUPAPE DE SECURITE

THERMOMETRE

MANOMETRE

POMPE DE CHARGE